



# KocPlus 25%

Preparát na bázi 25% hydroxidu sodného pro regulaci (zvýšení) hodnoty pH v úpravách procesní vody a čistících odpadních vod. Zvýšení hodnoty pH se doporučuje pro následující oblasti použití: dodržení podmínek pro vypouštění do komunální kanalizace; úprava po čištění kyselými prostředky; pro permanentní regulaci procesní vody v úpravách procesní vody. Optimální rozsah pH pro konvenční systémy (flokulace) a biologické systémy je 7 až 8. S atestem Daimler.

Strana 1 od 1

## Oblasti použití

Úpravny procesní vody a čistítky odpadních vod.

## Doporučené použití

Neředně přidejte za provozu pomocí dávkovacího peradla (prostřednictvím řízení sondy pro měření hodnoty pH) nebo manuálně (množství závisí na výchozí hodnotě pH a množství vody).

## Obaly

Obaly	Č. produktu
250 KG	74250
23 KG	74023

Hodnota pH: 14

## Upozornění

Tyto produktové informace slouží pouze jako nezávazné. Není z nich možné vyvozovat ručení z naší strany. Provéřte prosím, zda se daný produkt hodí na dané použití. Pro konzultace jsme vám k dispozici.